

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ37.В.00149
(номер сертификата соответствия)

ТР 0622987
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Завод Лоджикруф". Адрес: 391000, РФ, г. Рязань, Восточный промузел, 21.
(наименование и место нахождения заявителя) ОГРН: 1066230044990. Телефон (4912) 911-389, факс (4912) 911-356.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Завод Лоджикруф". Адрес: 391000, РФ, г. Рязань, Восточный промузел, 21.
(наименование и место нахождения изготовителя продукции) ОГРН: 1066230044990. Телефон (4912) 911-389, факс (4912) 911-356.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "НПО ПОЖЦЕНТР" ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ37 выдан 23.04.2009г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный LOGICROOF марок V RP ARCTIC, V SR ARCTIC (толщина: 1,2; 1,5 мм), выпускаемый по ТУ 5774-001-56818267-2005. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов см. Приложение

код ОК 005 (ОКП)
57 7460

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчеты об испытаниях: № 573/РС от 24.03.2010 г., № 574/РС от 24.03.2010 г., № 575/РС от 24.03.2010 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ССПБ.RU.ИН.153 от 26.03.2009; Акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0172-АОП от 01.03.2010 г. ОС «НПО ПОЖЦЕНТР» № ССПБ.RU.ПБ37.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.04.2010 по 05.04.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ37.В.00149

(обязательная сертификация)

ТР 0055231

(учетный номер бланка)

Для продукции марки V RP ARCTIC (толщина - 1,2 мм) - Класс пожарной опасности строительных материалов КМ3: группа слабогорючие (Г1), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа нераспространяющие (РП1) (ст. 13, табл. 3 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ);

Для продукции марки V RP ARCTIC (толщина - 1,5 мм) - Класс пожарной опасности строительных материалов КМ3: группа умеренногорючие (Г2), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа нераспространяющие (РП1) (ст. 13, табл. 3 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ);

Для продукции марки V SR ARCTIC (толщина - 1,5 мм) - Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа сильногорючие (Г4), группа легковоспламеняемые (В3), группа умереннораспространяющие (РП3) (ст. 13, табл. 3 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

В.Ю. Шитиков